

Telepítési munkalap

Munkalapszám: 408



IT & Security

Munkavégzés ideje 2025-08-05

Megrendelő

Hyginett Kft.
2141 Csömör, Határ út 3.
Adószám:

Kivitelező

PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő Testvérvárosok útja 28.
Adószám: 12337545-2-13

Elvégzett munka ismertetése

FPD 06 javítva, 07 javítva de akku nincs, 13 tap hiba es akku hiany, 23 gomb hiba, 26 gomb hiba akku nincs, 27 javítva de akku nincs, 14 javítva de akku nincs. 32 nem kell de mukodik es 31 FPD nem mukodik de kell ezert kozpont cseréltünk, hibas leadva. Recepcio lengokapu tuzjel hiba javitva,.1es kapu nem nyilt tuzgombra

Felhasznált anyag	Mennyiség	Egység
Munkadij	7	óra
Munkadij	7	óra
Munkadij	7	óra
Munkadij	7	óra

Dolgozók

Fulop Marc



Munkát elvégző: Fulop Marc



Munkát igazoló: Szűcs László