

# Telepítési munkalap

Munkalapszám: 462



IT & Security

**Munkavégzés ideje** 2025-09-03

## Megrendelő

Nemzeti Örökség Intézete  
Budapest, Fiumei út 16-18, 1086  
Adószám:

## Kivitelező

PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási  
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2100 Gödöllő Testvérvárosok útja 28.  
Adószám: 12337545-2-13

## Elvégzett munka ismertetése

Új látogatóközpont, és Fiumei úti sírkert riasztó rendszerek szerződés szerinti karbantartása.  
Felfedezett problémák: C2 épület akku cserés, bejárat pirnél nincs kábel és nyitás nem működik, valószínűleg programozás miatt, elnevezések hibásak. C1 épület akku cserés (4ah), kültéri csere. C4 akku cserés. C3 fsz dsc: belső mennyezet pir tápot kap, de nem jelez, akkucsere, pénztár akkucsere (4ah). C3 emelet: belső paradoxban akku. B épület fsz: 2 db akkucsere. Hintó: akkucsere. A épület szerver nyitás javítás. Zsidótemető: 7 db pir, 1 db kezelő, 1 db nyitás, 1 db hangjelző, 2 db füstérzékelő elemcsere, program vizsgálat, régi dsc eltávolítása, akkus tápra cseréje, akkucsere 2db. Új látogató központ kültéri átszerelése, akkucsere, opcionálisan új hangjelző.

## Dolgozók

Molnar Csaba    Földesi Gábor



**Munkát elvégző:** Molnár Csaba

**Munkát igazoló:** Huszár Anna Mária